

伸缩臂制造车间分布式光伏项目答疑澄清

(一)

各潜在供应商：

现对伸缩臂制造车间分布式光伏项目（招标项目编号：GN2025-07-9000，以下简称“本项目”）采购文件做出如下答疑澄清：

问题 1：这个项目已经做过一期光伏电站了，本次建设的光伏电站如厂区只有一个用电户号则会出现和一期光伏电站无法区分自用电的情况，请确认一下厂区是否只有一个户号。

(二) 总体要求

伸缩臂制造车间分布式光伏项目方案

一、项目概况

1、安徽好运机械有限公司伸缩臂制造车间电源取自 110KV 翠汤变 10KV 汤口路-24 线 14 杆，本公司安装总容量为 3140KVA(总装车间 630KVA, 金结车间 1250+630KVA, 伸缩臂车间 630KVA)，其中一期对于总装车间 630KVA 及金结车间 1250KVA 已投入总计 1.128MW 光伏系统容量；目前可投入安装容量为金结车间 630KVA，伸缩臂车间 630KVA¹（后期伸缩臂车间 630KVA 将会增容至 1250KVA，在进行方案设计时应做充分考虑）。

回复：是的，只有一个用电户号。

问题 2：漏水要保 25 年，这个年限是否可以缩短。

2、施工要求

- (1) 供应商应根据各屋面情况在建设过程中对屋面进行全面修理、补漏处理，并对厂房 25 年漏雨维护作出承诺，确保不出现漏雨，对于出现的漏雨点及时进行修缮；
- (2) 项目建设过程中，供应商应做好施工管理，加固时间、加固方式均应与工厂确认后落实，尽可能采用不动火的方式完成施工，如需动火提前报备，全面满足工厂要求；

回复：本项目运营服务期限为二十五年，其漏雨维护的二十五年期限不予缩短。

问题3：提供的图纸没有结构图，无法计算荷载及加固，能否补充。

回复：相关结构图纸已补充，详见附件。

问题4：需采购人同意才能转卖电站，这条是否可以去掉。

(7) 后续建设运营过程中如因备案原因或者考虑税收缴纳在当地等原因需要用项目公司进行建设运营的，供应商需承诺未经采购人同意不得出售此光伏电站资产。

回复：此条款不予删除。

其余内容保持不变，特此通知。

此次答疑澄清作为采购文件的组成部分，具有同等效力。答疑澄清与采购文件有不同之处，按本次答疑澄清内容执行。

采购人：安徽好运机械有限公司

采购代理：安徽省招标集团股份有限公司（签章）

日期：2025年12月5日

电话：0551-66061470